

**Акт  
испытания газопровода на прочность и герметичность**

г. Москва

« 9 » 01 2021 г.

Комиссия в составе:

представителя заказчика, осуществляющий строительный надзор филиал АО «Мособлгаз»  
«Запад» начальник Можайского РЭС Клюхин А.Е.

(должность, Ф.И.О)

представителя строительного-монтажной организации ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ»  
начальник участка Арсланова И.М.

(должность, Ф.И.О)

произвела осмотр работ, выполненных ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ»  
(наименование строительного-монтажной организации)

и составила настоящий акт о том, что произведено испытание газопроводов, перечисленных в таблице, на прочность и герметичность.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в течении 24 часов для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром заводской номер 1164,

класс точности 0,4 по ГОСТ 9933-75

**Данные замеров давления при испытании подземного газопровода**

построенного по адресу: Газоснабжение ДНП "Волна", по адресу: Московская область, Можайский район, ДНП «Волна».

Дата исполнения			Замеры давления (МПа)		Падение давления		Примечание
Месяц	Число	Часы	P1	P2	Допустимое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6	7	8
Среднего давление Ду 110 мм L=2106,9 п.м, Ду 63 мм L=106 п.м.							
01	01	11:00	0,6	-	0	0	падения давления не наблюдается
01	01	12:00	-	0,6	0	0	

Согласно данным вышеприведённых замеров давления, испытываемые газопроводы испытания выдержали на прочность и герметичность.

Представитель строительного контроля

Клюхин А.Е.

Представитель строительного-монтажной организации

Арсланов И.М.



**АКТ**  
**приемки внутренней полости газопровода**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

<u>представителя строительно-монтажной организации ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ»</u>	<u>Арсланов И.М.</u>
<u>начальник участка</u>	
<u>представителя организации, осуществляющей строительный контроль филиал АО «Мособлгаз»</u>	<u>Клюхин А.Е.</u>
<u>«Запад» начальник Можайского РЭС</u>	

составили настоящий акт в том, что строительно-монтажной организацией  
\_\_\_\_\_ ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. были проведены работы по очистке внутренней полости г-да среднего давления (до 0,3 МПа) на объекте: Газоснабжение ДНП "Волна", по адресу: Московская область, Можайский район, ДНП «Волна».

продувкой воздухом с поролоновым поршнем ППЛ-110 до полной очистки полости.

Заключение комиссии:

Результаты проведения работ по очистке полости газопровода среднего давления (до 0,3 МПа) считать положительными.

Подписи:

Представитель строительно-монтажной организации	/Арсланов И.М. /
---	------------------

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль	/Клюхин А.Е. /
---	----------------

