

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ВП-22241 от «23» июня 2025г.

Дата начала исследования «19» июня 2025г.

Дата окончания исследования «23» июня 2025г.

Регистрационный номер образца (ИНЗ): № 859101351, ЛУКАШЕВИЧ В.В.

Испытуемый образец: Проба питьевой воды

Место отбора пробы: Московская обл., Можайский р-он, СНТ Можайское Море, скважина №5

Результаты:

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм³	2.7	0.3*	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Кальций, мг/дм ³	80	25 - 130**	ГОСТ Р 57165-2016
3.	Магний, мг/дм ³	17.5	50*	ГОСТ Р 57165-2016
4.	Натрий, мг/дм ³	5.5	200.0*	ГОСТ Р 57165-2016
5.	Калий, мг/дм ³	2.07	20**	ГОСТ Р 57165-2016
6.	Нитраты, мг/дм ³	1.45	45.0*	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.)
7.	Нитриты, мг/дм ³	0.0166	3.0*	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (изд. 2023 г.)
8.	Общая щелочность, ммоль/дм ³	5.8	0.5 - 6.5**	ГОСТ 31957-2012 (метод А)
9.	Гидрокарбонаты, мг/дм ³	350	30 - 400**	ГОСТ 31957-2012 (метод А)
10.	Жесткость общая, °Ж	5.5	7.0*	ГОСТ 31954-2012 (метод В)
11.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.31	6.0 - 9.0*	ФР.1.31.2005.01774
12.	Мутность, ЕМФ	37	2.6*	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
13.	Цветность, градусы цветности	6.0	20*	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
14.	Привкус, баллы	3	2*	ГОСТ Р 57164-2016
15.	Запах, баллы	2	2*	ГОСТ Р 57164-2016
16.	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	2.00	5.0*	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)
17.	Аммоний-ионы, мг/дм ³	0.60	2.6*	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
18.	Хлорид-ион, мг/дм ³	17.4	350.0*	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.)
19.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.31	1.5*	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (изд. 2008 г.)
20.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм ³	470	1000*	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г., п. 11.1)

* - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

** - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

ЛУКАШЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Пол: Муж
Возраст: 57 лет
ИНЗ: 859101351
Дата взятия образца: 18.06.2025 11:30
Дата поступления образца: 18.06.2025 22:09
Врач: 23.06.2025 19:19
Дата печати результата: 23.06.2025

ООО "ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА"
8 (495) 363-0-363
143200, Можайск, ул. Амбулаторная, д. 1

Исследование	Результат	Комментарий
Исследование воды: оценка качества по 20 параметрам	СМ.КОММ.	Химические исследования проб питьевой воды - 20 показателей. Результат по исследованию качества воды прилагается на отдельном бланке.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Чашкина Е.В.
Заведующий КДЛ. Врач КЛД.